

Comunicados | sua conta | Procedimentos | Relatórios | Sanções | Catálogo  
Sair



Número da OC 102133100582019OC00001 - Itens negociados  
pelo valor unitário  
Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Ente federativo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
UC SECR. DESENV. ECONOMICO USP-INSTITUTO DE  
CIENCIAS BIOMEDICAS

Fase Preparatória | Edital e Anexos | Pregão | Gestão de Prazos | Atos Decisórios

27384836824 SERGIO RICARDO ALVES DE OLIVEI

[Voltar](#)

#### Pergunta

Limpeza de dutos 08/04/2019 09:20:18

THERMON AR CONDICIONADO LTda

Consta na relação de serviços a limpeza de dutos anual, solicito informar quantos metros serão limpos. Esta limpeza deverá ser comprovada através de laudo e análise do ar?

#### Resposta

SERGIO RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 08/04/2019 16:21:19

Boa tarde.

Em resposta ao vosso pedido de esclarecimento informamos que o local está disponível para que os interessados possam fazer a medição dos ductos e verificar o tipo de ducto para realizar um planejamento de custo adequado.

Conforme o item 3.6 do edital:

"3.6 A visita técnica é facultativa. Recomenda-se que a Licitante visite o(s) local(is)/a(s) localidade(s) dos serviços, o que deverá ocorrer com anterioridade à sessão pública, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à sua execução. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a Licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços. Não poderá a Licitante alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is)/a(s)localidade(s) e as condições pertinentes ao objeto do contrato.

3.6.1. As visitas poderão ser realizadas por qualquer responsável indicado pela Licitante, que poderá contatar as USP através dos dados constantes do ANEXO - TABELA PARA CONTATOS."

Com relação à laudos e análise do ar, este escopo não faz parte deste processo licitatório. No entanto, conforme o item 13.6.a) do Anexo I - Descrição do Objeto:

"As práticas de manutenção acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendações de manutenção mecânica da NBR 13.971 – Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação – Manutenção Programada da ABNT. O somatório das práticas de manutenção para garantia do ar e manutenção programada visando o

bom funcionamento e desempenho térmico dos sistemas permitirá o correto controle dos ajustes das variáveis de manutenção e controle dos poluentes dos ambientes."

Att.