

## Bolsa Eletrônica de Compras

Comunicados  
Sair

sua conta

Procedimentos

Relatórios

Sanções

Catálogo

15:44:50

 Número da OC 102133100582019OC00017 - Itens negociados pelo valor total  
Ente federativo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
UC SECR. DESENV. ECONOMICO USP-INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS

Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Fase Preparatória   Edital e Anexos   Pregão   Gestão de Prazos   Atos Decisórios

25408562840 Raquel Vedovato Veras e Silva

[Voltar](#)

## Pergunta

Descrição do Produto

16/09/2019 11:13:58

Roberto Santos Da Paixão

No item 01, esta solicitando cor cinza, porém luva de esgoto 4 pol. o padrão é linha branca. Podemos cotar a branca?

## Resposta

Raquel Vedovato Veras e Silva

16/09/2019 15:44:27

Boa tarde, Sr. Roberto Santos da Paixão.

Em resposta ao vosso pedido de esclarecimento informamos que conforme Norma NBR 5688 - 2018 - item 4.2.1.2 COMPOSTO DE PVC " O COMPOSTO DE PVC EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DOS TUBOS DE SERIE NORMAL DEVE SER DE COR BRANCA E O COMPOSTO EMPREGADO NA FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE SÉRIE REFORÇADA DEVE SER DE COR CINZA-CLARO, PERMITINDO-SE NUANÇAS DEVIDAS AS NATURAIS DIFERENÇAS DE DOR DAS MATÉRIAS PRIMAS."

Sendo assim, o item 1 - LUVA DE ESGOTO PVC 4 POLEGADAS - A cor deve ser cinza.

Att.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911 - PABX 0800 170 110