

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO · INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Cidade Universitária "Armando de Salles Oliveira", Butantã, São Paulo, SP · Av. Professor Lineu Prestes, 2415 – ICB III - 05508 900

São Paulo, 27 de julho de 2016.

PROCESSO Nº.: 2015.1.620.42.0
REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2016 – ICB/USP
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE AUTOMAÇÃO PROGRAMÁVEL, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO
EMPRESA SOLICITANTE: INTELENGI TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 03.256.730/0001-46

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

I – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A requerente solicita o seguinte esclarecimento:

"No item "03. Sistema de Ar Condicionado e Exaustão" do Memoria Descritivo é citado: "O Sistema de Ar Condicionado e Exaustão existente é composto pelos Quadros de Controle QC-01 (CAG), QC-03 (Exaustores), QC-04 (Fancoils) e QC-05 (Fancoils)." Sendo apresentado 4 (quatro) quadros de controle. Porém, logo abaixo, no "Detalhamento dos equipamentos controlados por cada Quadro de Controle.", são detalhados "Quadro de Controle QC-01", "Quadro de Controle QC-03", "Quadro de Controle QC-04", "Quadro de Controle QC-05" e "Quadro de Gerenciador QC-06", ou seja, 5 (cinco) quadros. Favor informar se deverão ser fornecidos e instalados 4 (quatro) ou 5 (cinco) Controladores do Sistema de Automação. "


II – DA RESPOSTA

Em virtude do questionamento protocolado, segue a resposta:

O Sistema é composto por 4 (quatro) Quadros de Controle (QC) individuais, como segue: QC-01 (Central de Água Gelada), QC-03 (Exaustores), QC-04 (Fancoils) e QC-05 (Fancoils); e também 1 (um) Quadro Gerenciador (QC-06), responsável pela supervisão e controle de todo o Sistema de Automação, é o Gerenciador de Automação que permitirá o acesso às telas e à operação do Sistema através do Software Supervisório (gerenciador). Porém este quadro encontra-se inoperante e apenas ele, o Quadro Gerenciador (QC-06), deverá ser fornecido/substituído de acordo com o detalhamento do Memorial Descritivo constante no Anexo I – Descrição do Objeto, do edital.

Qualquer dúvida adicional poderá ser esclarecida no dia da vistoria, conforme o item 2 do edital.

Atenciosamente,


Maria Cristina Ribeiro Freire
Pregoeira Suplente